ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: МБОУ Основная Общеобразовательная школа № 36 поселка Степного МО Белореченский район

Место нахождения (адрес): Краснодарский край, Белореченский район, п. Степной, ул. Школьная д. 11
Форма собственности объекта: Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: МБОУ Основная Общеобразовательная школа № 36 поселка Степного МО Белореченский район ИНН 2303012432

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т. п.)

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов[1]

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	Не соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:			Отсутствует/Не требуется	
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	—	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	—	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	—	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте **90 см.**	О, С	наличие	—	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–	С	наличие	—	п. 4.1.12

[1] Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
[2] К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[3] / Замечания по несоответствию
0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.				
- контрастная окраска **краевых** ступеней	С	наличие	—	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	Отсутствует/Не требуется	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	—	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	—	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	—	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	—	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	—	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	—	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	—	п. 4.1.15
Автостоянка			Отсутствует/Не требуется	
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	—	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером **6,0 х 3,6 м.**	К	5%	—	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	—	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:			—	
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	—	п. 4.2.1; рис. Д.6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	—	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	—	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	—	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	—	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	соответствует	п. 4.1.8
Открытая лестница:			Отсутствует/Не требуется	
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	—	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	—	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	—	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте **90 см.**	О, С	наличие	—	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	—	п. 4.1.12
- контрастная окраска **краевых** ступеней	С	наличие	—	п. 4.1.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	Отсутствует/Не требуется	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	—	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	—	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	—	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	—	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	—	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	—	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	—	п. 4.1.15
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Отсутствует/не требуется	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	—	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	—	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	—	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	—	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	Отсутствует/не требуется	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	—	п. 4.1.14

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	—	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1.5 х 1,5 м.	—	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	—	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	—	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	—	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	—	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	—	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	—	п. 4.1.14; п. 5.2.13
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	соответствует	п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	имеется	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует/Не требуется	п. 5.1.5

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует/Не требуется	п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			Отсутствует/Не требуется	
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	—	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	—	п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.	—	п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):		
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие
- на высоте	К	0,7 м.
- на высоте	О	0,9 м.
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие

Соответствует / не соответствует	Примечания Замечания по несоответствию
—	п. 5.2.10
—	п. 5.2.16
—	п. 5.2.10
—	п. 5.2.12
Отсутствует/Не требуется	
—	п. 5.2.13
—	п. 5.2.13
—	п. 5.2.13
—	п. 5.2.13
—	п. 5.2.15
—	п. 5.2.15
—	п. 5.2.15
—	п. 5.2.15
—	п. 5.2.15
—	п. 5.2.14

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования
Размер места для инвалида-колясочника:		
- при доступе сбоку	К	0,55 х 0,85 м.
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 х 0,85 м.
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.
Предприятия торговли		
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.
Глубина полок	К	не более 0,5 м.
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.
Предприятия питания		
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.		
Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)	К	не менее 0,85 х 1,0

Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
—	
—	п. 7.1.7
—	п. 7.1.7
—	п. 7.1.9
—	п. 7.1.9
—	п. 7.4.1
—	п. 7.4.1
—	п. 7.4.2
—	п. 7.4.2
	Столовая расположена в отдельном здании на территории школы
—	п. 7.4.7
—	п. 7.4.7
—	п. 7.4.7
Отсутствует/Не требуется	
—	п. 7.1.9

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	—	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	—	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	—	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	—	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	—	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	—	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	—	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	—	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	—	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	—	п. 5.3.2 Санитарно-гигиеническое помещение расположено в отдельном здании на территории школы.
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	—	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1.65 х 1.8 м.	—	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0.9 м.	—	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0.75 м.	—	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1.4 м.	—	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	—	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	—	п. 5.3.6
2.6. Средства информации – этаж 1				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1.3 до 1.4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1.5 до 4.5 м.	соответствует	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	#	#	#
Вход	-	+	+	#
Пути движения	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	+	+	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	#
Средства информации	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «Х»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен		Х	Х	Х	Х

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Высота порога или перепад у калитки не должен превышать 1,4-1,5 см. По пути к входу в здание имеется небольшой переходной мост обеспечивающий доступ к зданию через углубление для стока воды, согласно требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» п. 4.1.17 Ребра дренажных решеток, устанавливаемых на путях движения МГН, должны располагаться перпендикулярно направлению движения и вплотную прилегать к поверхности. Просветы ячеек решеток должны быть не более 0,013м. шириной.

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Вход	Входные двери должны иметь высоту порога не более 1,4 см
Пути движения	Соответствует
Зона оказания услуги	Соответствует
Санитарно-гигиеническое помещение	Необходимо оборудовать 1 кабину для инвалидов согласно требованиям СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
Средства информации	Обозначить специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения. Обеспечить информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками. Отсутствуют знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте от 1,5 до 4,5 м., а также речевые информаторы и световые табло для вывода оперативной информации.

«20» Мая 2015г.
Дата составления Паспорта
Специалист 2 разряда
отдела по вопросам мер социальной
поддержки и социального обслуживания
отдельных категорий и групп населения
Должность лица, составившего Паспорт

Для документов № 2

подпись

Д.П Свириденко
Ф.И.О.