

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: МБОУ Основная Общеобразовательная школа № 36 поселка Степного МО Белореченский район

Место нахождения (адрес): Краснодарский край, Белореченский район, п. Степной, ул. Школьная д. 11

Форма собственности объекта: Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: МБОУ Основная Общеобразовательная школа № 36 поселка Степного МО Белореченский район ИНН 2303012432
(Столовая)

(собственник, арендатор, наименование юридического лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.п.)

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	Не соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:			Отсутствует/Не требуется	
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	—	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	—	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	—	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	—	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.
Поручни пандуса:		
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие
- на высоте	К	0,7 м.
- на высоте	О	0,9 м.
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.
Автостоянка		
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.
Обозначение места специальным знаком:		
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие

Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ Замечания по несоответствию
—	п. 4.1.12
—	п. 4.1.12
Отсутствует/Не требуется*	п. 4.1.14
—	п. 4.1.14
—	п. 4.1.14
—	п. 4.1.15
—	п. 4.1.15
—	п. 4.1.15
—	п. 4.1.15
—	п. 4.1.15
Отсутствует/Не требуется	
—	п. 4.2.1
—	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
—	п. 4.2.2
—	
—	п. 4.2.1; рис. Д.6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ Замечания по несоответствию
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не ме- нее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	—	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	—	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	—	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	—	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходно- го пути	С	не менее 5,0 см.	соответствует	п. 4.1.8
Открытая лестница:			Отсутствует/Не требуется	
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	—	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 – 40 см.	—	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	—	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	—	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8– 0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	—	п. 4.1.12
- контрастная окраска красвых ступе-	С	наличие	—	п. 4.1.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ³ Замечания по несоответствию
ней				
Пандус, дублирующий открытую ле- стницу:	К	наличие	Отсутствует/Не требуется	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	—	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	—	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	—	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	—	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	—	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	—	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	—	п. 4.1.15
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Отсутствует/не требуется	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	—	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	—	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	—	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	—	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную ле- стницу на входе:	К	наличие	Отсутствует/не требуется	п. 4.1.14

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ Замечания по несоответствию
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	—	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	—	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	—	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	—	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	—	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	—	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	—	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	—	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	—	п. 4.1.14; п. 5.2.13
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	Не соответству- ет	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Не соответству- ет	п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	имеется	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответству- ет	п. 5.1.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует/Не требуется	п. 5.1.5
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Не соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует/Не требуется	п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			Отсутствует/Не требуется	
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	—	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	—	п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ Замечания по несоответствию
Поручни на высоте	О, С	90 см.	—	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	—	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях ле- стниц	С	наличие	—	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	—	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	—	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			Отсутствует/Не требуется	
- высота одного подъема	К, О	не более 0.8 м.	—	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	—	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	—	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1.5 x 1.5 м.	—	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	—	п. 5.2.15
- на высоте	К	0.7 м.	—	п. 5.2.15
- на высоте	О	0.9 м.	—	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0.9 - 1.0 м.	—	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	—	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые	С	наличие	—	п. 5.2.14

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ¹	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ Замечания по несоответствию
ленты)				
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	—	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):			Отсутствует/Не требуется.	
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	—	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	—	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных пологов дверей	С	наличие	—	п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			Отсутствует/Не требуется	
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	—	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	—	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	—	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	—	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на вы- соте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	—	п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги³ – этаж 1				
Зал зрительный, читальный, ожида- ния и пр.			Отсутствует/Не требуется	
Количество мест для инвалидов- колясочников	К	не менее 1%	—	п. 7.1.7

¹ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Размер места для инвалида- колясочника:			—	
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	—	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	—	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	—	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	—	п. 7.1.9
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	—	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	—	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно- кассовых постов	К	не менее 1	—	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	—	п. 7.4.2
Предприятия питания			столовая	Столовая расположена в отдельном здании на территории школы
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	Не соответству- ет	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	соответствует	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., вы- сота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	соответствует	п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			Отсутствует/Не требуется	

Функциональные зоны элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания Замечания по несоответствию
Часть стойки-барьера регистрации (В х III)	К	не менее 0,85 x 1,0	—	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	—	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	—	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	—	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	—	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	—	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	—	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла- коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	—	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла- коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	—	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, планки	К, О	наличие	—	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:			Отсутствует/Не требуется	
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	—	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	—	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	—	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	—	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x	—	п. 7.1.9

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
		0,49 м.		
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	—	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	—	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	—	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	—	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	—	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	—	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	—	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	—	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	—	п. 5.3.6
2.6. Средства информации – этаж 1				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	—	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м, с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	—	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	—	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	—	п. 5.5.3; 5.5.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	—	п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	#	#	#
Вход	-	#	#	#
Пути движения	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	#	#	#	#

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен			x	x	x
Объект недоступен		x			

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Высота порога или перепад у казетки не должен превышать 1,4-1,5 см. По пути к входу в здание имеется небольшой переходной мост обеспечивающий доступ к зданию через углубление для стока воды, согласно требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» п. 4.1.17 Ребра дренажных решеток, устанавливаемых на путях движения МГН, должны располагаться перпендикулярно направлению движения и влиять на прилетать к поверхности. Просветы ячеек решеток должны быть не более 0,013м. шириной.

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Вход	Входная площадка должна иметь размеры: при открывании двери наружу не менее 1,4х2,0 м. или 1,5х1,85 м.; при наличии пандуса не менее 2,2х2,2 м. входную площадку необходимо оборудовать устройством типа пандуса под углом 5% (1/20) Высота порога входной наружной двери не должна превышать 1,4 см. Дверь входная внутренняя должна иметь ширину проема не менее 90 см. Тамбур между наружной и внутренней дверьми должен иметь размеры не менее 1,5х1,5 м.
Пути движения	Соответствует
Зона оказания услуги	Соответствует
Санитарно-гигиеническое помещение	Не требует приспособления
Средства информации	Не требует приспособления

«20» мая 2015г.

Дата составления Паспорта

Специалист 2 разряда

отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания

отдельных категорий и групп населения

Должность лица, составившего Паспорт



подпись

Д.П. Свириденко

Ф.И.О.